210008349120

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4638

真伪查询

检 测 报 告

Test Report

报告编号：
Report No. WFM202406065A

样品名称：
Name of products 刀形闸阀
Knife gate valve

委托单位：
Applicant company 浙江良高阀门有限公司
Zhejiang Lianggao Valve Co., Ltd

生产单位：
Manufacturer 浙江良高阀门有限公司
Zhejiang Lianggao Valve Co., Ltd

检测类别：
Test type 委托检测
Entrusted testing

浙江省泵阀产品质量检验中心
Quality Inspection Center of Pump and Valve Products of Zhejiang Province
国家阀门质量检验检测中心（浙江）
National Quality Inspection Center of Valves（Zhejiang）

浙江省泵阀产品质量检验中心
Quality Inspecting Center of Pump and Valve Products of Zhejiang Province
国家阀门质量检验检测中心(浙江)
National Quality Supervision and Inspection Center of Valve Products(Zhejiang)

检 测 报 告
Test Report

报告编号Report №：WFM202406065A　　共 2 页 第 1 页 Page 1 of 2

样品名称 SampleName	刀形闸阀 Knife gate valve	型号规格 Model	LGS-PZ73X-10Q DN200
委托单位 Applicant Company	浙江良高阀门有限公司 Zhejiang Lianggao Valve Co., Ltd	地址 Address	浙江省永嘉县瓯北街道浦西工业区中心路519号 No. 519, Central Road, Puxi Industrial Zone, Oubei Street, Yongjia County, Zhejiang Province
受检单位 Inspected Company	/	地址 Address	/
生产单位 Manufacturer	浙江良高阀门有限公司 Zhejiang Lianggao Valve Co., Ltd	地址 Address	浙江省永嘉县瓯北街道浦西工业区中心路519号 No. 519, Central Road, Puxi Industrial Zone, Oubei Street, Yongjia County, Zhejiang Province
检测类别 Test Type	委托检测 Entrusted testing	商标 Trademark	/
生产日期 Product Date	/	样品状况 Sample Condition	外观完好 The appearance is intact
阀体材料 Body Material	/	炉号/锻打批号 Heat No. or Forge Lot No.	/
样品数量 Quantity of Sample	1 台 One unit	样品编号 Sample No.	WFM202406065/001
送样单位 Sample delivery Company	浙江良高阀门有限公司 Zhejiang Lianggao Valve Co., Ltd	到样日期 Sample arrival Date	2024年06月18日 June 18th, 2024
检测地点 Inspection Location	检测中心 Testing center	检测日期 Inspection Date	2024年06月28日 June 28th, 2024
检测依据 Inspection Items	ISO 5208-2015《工业用阀门-金属阀门的压力试验》 ISO 5208-2015 《Industrial valves-Pressure testing of metallic valves》		
检测项目 Inspection Items	液体壳体试验、气体低压密封试验、液体高压密封试验。 Liquid Shell test、Closure test Gas Low-pressure、Closure test Liquid High-pressure.		
检测结论 Inspection Conclusions	该样品所检项目的检测结果均符合标准要求。 The test results of the items tested on this product comply with the standards. 检验检测专用章 签发日期：2024年07月23日		
备注 Remarks	本报告代替原报告WFM202406065，原报告作废。This report replaces the original report WFM202406065, and the original report is invalid.		

批准：Approver：　　审核：Reviewer：　　编制：Producer：


浙江省泵阀产品质量检验中心
Quality Inspecting Center of Pump and Valve Products of Zhejiang Province
国家阀门质量检验检测中心（浙江）
National Quality Inspection Center of Valves（Zhejiang）

检 测 报 告
Test Report

报告编号：WFM202406065A

检测项目 Inspection Items	标准要求 Standard Requirements	检测结果 Inspection Results	判定 Evaluation
液体壳体试验 （介质：水） Liquid Shell test （Medium: Water）	试验压力1.5 MPa， Test pressure：1.5 MPa， 持续时间≥120 s， Test duration≥120 s， 应不得有可见的液滴或表面潮湿，且无结构损伤。 There should be no visible liquid droplets or surface moisture, and there should be no structural damage.	试验压力 1.50 MPa， Test pressure：1.50 MPa， 持续时间≥120 s， Test duration≥120 s， 无可见的液滴或表面潮湿，且 无结构损伤。 No visible liquid droplets or moist surface, and no structural damage.	符合 Qualified
气体低压密封试验 （介质：空气） Closure test Gas Low-pressure （Medium: Air）	试验压力（0.6±0.1） MPa， Test pressure：（0.6±0.1） MPa， 持续时间≥120 s， Test duration≥120 s， 最大允许泄漏0 mm^3/s。 Maximum allowable leakage rate: 0 mm^3/s.	试验压力 0.60 MPa， Test pressure：0.60 MPa， 持续时间≥120 s， Test duration≥120 s， 左右端均无气泡漏出。 There are no bubbles leaking from either end.	符合 Qualified
液体高压密封试验 （介质：水） Closure test Liquid High-pressure （Medium: Water）	试验压力1.1 MPa， Test pressure：1.1 MPa， 持续时间≥120 s， Test duration≥120 s， 最大允许泄漏0 mm^3/s。 Maximum allowable leakage rate :0 mm^3/s.	试验压力 1.10 MPa， Test pressure：1.10 MPa， 持续时间120 s， Test duration≥120 s， 左右端均无可见渗漏。 There are no visible leakage from either end.	符合 Qualified

样品照片
Sample photo



注　意　事　项

REMARKS

1、报告无编制、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without signatures by concerning persons of issuing, auditing and approvement.

2、报告由计算机打印输出，涂改无效。
Report is output by the computer, and alteration is invalid.

3、报告(复印件)未加盖本单位红色检验检测专用章无效。
Report or copy is invalid without the red special test seal.

4、委托方若对报告有异议，应及时向本单位提出。
Any dissent of inspection report should be proposed by applicant timely.

5、一般情况下，委托检测的结果仅对本次受检验样品有效。
Generally, the report takes responsibility only for the tested samples tested.

6、中文与英文解释有差异的，以中文为准。
If discrepancy exists between the Chinese and English explanations of the report, the Chinese version shall prevail.

7、报告盖章处：封面、签发、骑缝。
Report Seal: Cover, Issuance, Across-page seal.

地址：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区五星大道质检大楼
Address：Quality Supervision Building, Wuxing Avenue, Dong'ou Industrial Park,Oubei Town,Yongjia County, Zhejiang Province

电　　话（Tel）：0577-67927808

传　　真（Fax）：0577-67927826

邮政编码（Post）：325105

电子信箱（E-mail）：yjzjsb@126.com

微信公众号